



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-146

NOV 25 1983

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Siemens-Allis Type FP Voltage
Transformers

Transformateurs de tension FP de
Siemens-Allis

Company: I.T.E. Industries Inc.,
Cetech Division
7300 Trans Canada Highway
Pointe Claire, Quebec
H9R 1C7

Société: Les Industries ITE Ltée
Division Cetech
7300, route transcanadienne
Pointe-Claire (Québec)
H9R 1C7

Manufacturer: Siemens-Allis, Inc.

Fabricant: Siemens-Allis Inc.

Description:

Description:

Primary Voltage - 8400

Tension au primaire: 8400

Secondary Voltage - 120

Tension au secondaire: 120

Accuracy Class @ 60 Hz - 0.3wxy 0.6z

Classe de précision à 60 Hz: 0.3wxy
0.6z

Insulation - 15 kV

Isolation: 15 kV

Frequency - 60 Hz

Fréquence: 60 Hz

Style - Moulded, indoor.

Genre: moulé, d'intérieur

These transformers are designed to be mounted in medium voltage, horizontal drawout metal-clad switchgear.

Ces transformateurs sont conçus pour être installés dans un ensemble de commutation de moyenne tension, métallisé, horizontal, à éléments débrochables.

The type FP is similar in external appearance to the type CFP approved on Notice of Approval T-32.

L'aspect extérieur du transformateur FP ressemble à celui du transformateur CFP approuvé en vertu de l'avis T-32.

.../2

Canada

- 2 -


i)

Conditions of Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act, R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'appareil visé a été dément approuvé en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6565-C5-35

N° de référence: G6565-C5-35



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

NOV 25 1983