



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Méetrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-147

OCT 31 1983

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

**GENERAL ELECTRIC TYPE JWV-6 VOLTAGE  
TRANSFORMERS**

**TRANSFORMATEURS DE TENSION JWV-6 DE LA  
GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE**

Company: Canadian General Electric  
1130 West Charest Blvd.,  
Quebec, Quebec  
G1N 2E2

Société: Canadian General Electric  
1130 Charest Blvd., Ouest  
Quebec, Quebec  
G1N 2E2

Manufacturer: General Electric  
USA

Fabricant: General Electric  
USA

Description:

Description:

- Primary Voltages: 12000, 14400, 18000
- Secondary Voltage: 120
- Accuracy Rating @ 60 Hz: 0.3wxy
- Frequency: 60 Hz
- Insulation Class: 18 kV
- Style: Molded, indoor/outdoor

- Tensions au primaire: 12 000, 14 400, 18 000
- Tension au secondaire: 120
- Classe de précision à 60 Hz: 0.3wxy
- Fréquence: 60 Hz
- Classe d'isolation: 18 kV
- Genre: moulé, d'intérieur et d'extérieur

These transformers are a dry type, "Hy-Bute 60" molded construction. They are similar in physical appearance to the JWV approved on Approval Notice S-EA.525.

Ces transformateurs sont des transformateurs secs, "Hy-Bute 60", moulés. Ils sont d'aspect semblable à celui de modèle JWV, approuvé en vertu de l'avis S.EA.525.

Conditions of Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act, R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Conditions d'approbation: L'appareil visé a été dûment approuvé en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Reference No.: G6565-C2-35

N° de référence: G6565-C2-35

W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

OCT 31 1983

Canada

CCA-873 (4-82)