

MAY 22 1997**NOTICE OF APPROVAL****AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE**TYPE D'APPAREIL**

Instrument Transformer: Voltage

Transformateur de mesure: tension

APPLICANT**REQUÉRANT**

General Electric Canada Inc.
1130 West Charest Blvd.
Quebec, Quebec
G1N 2E2

MANUFACTURER**FABRICANT**

General Electric Canada Inc.
1130 West Charest Blvd.
Quebec, Quebec
G1N 2E2

MODEL(S)/MODÈLE(S)**RATING / CLASSEMENT**

JVW-6

12000 - 120V
14400 - 120V
16800 - 120V
18000 - 120V

Accuracy Rating / Classe de précision: 0.3 wxy
Frequency / Fréquence: 60 Hz
Voltage Class / Catégorie de tension: 25 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

These transformers are a dry type, "Hy-Bute 60" molded construction. They are similar in physical appearance to the JVW approved on Notice of Approval S-EA-525.

REVISION 2

The purpose of this revision is to include one additional rating (16800-120V).

EVALUATED BY

T-0147 Rev. 2

Pierre Johnson

Approvals Technical Coordinator

(613) 952-1308

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les présents transformateurs sont de type sec et moulés en "Hy-Bute 60". Ils sont d'aspect semblable à celui des transformateurs de modèle JVW approuvés en vertu de la circulaire S-EA.525.

RÉVISION 2

Le but de cette révision est d'inclure un rapport additionnel (16800 - 120V).

ÉVALUÉ PAR

T-0147 Rév. 2

Pierre Johnson

Coordonnateur en Technologie, Approbations

(613) 052-1308

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.


René Magnan, P.Eng.
Acting Director
Approval Services Laboratory

René Magnan, ing.
Directeur intérimaire
Laboratoire des services d'approbation

Date:

MAY 22 1997