



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-148

DEC 16 1983

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Type PTM-0 Voltage Transformers

Transformateurs de tension PTM-0

Applicant: Canadian General Electric
1130 West Charest Blvd.,
Quebec, Quebec
G1N 2E2

Réquérant: Générale Électrique du Canada
1130 boul. Charest-ouest
Québec (Québec)
G1N 2E2

Manufacturer: Instrument Transformers
Inc., USA and
Canadian General Electric

Fabricant: Instrument Transformers
Inc. USA et
Générale Électrique du Canada

Description:

Description:

Primary Voltages - 360, 600 V

Tensions au primaire - 360 et 600 V

Secondary Voltage - 120 V

Tension au secondaire - 120 V

Accuracy Rating @ 60 Hz - 0.3W, 0.6X

Classe de précision à 60 Hz - 0.3W, 0.6X

Frequency - 60 Hz

Fréquence: 60 Hz

Insulation Class - 0.6 kV

Catégorie d'isolation - 0.6 kV

BIL (Basic Impulse Level) - 10 kV

Tension de tenue au choc - 10 kV

Style - Molded, indoor.

Genre: moulé, d'intérieur

Type PTM-0 transformers designed and
manufactured for CGE by Instrument
Transformers Inc., USA will be so marked
on the bottom of the nameplate.

Les transformateurs de type PTM-0 conçus
et fabriqués pour la Compagnie Générale
Électrique du Canada par Instrument
Transformers Inc., USA, doivent porter
des indications à cet effet dans le bas
de leur plaque signalétique.

.../2

Condition of Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C. 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6565-C2-35

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6565-C2-35


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

DEC 16 1983