



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation
et Corporations Canada

Legal Metrology

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-148-1

DEC 12 1984

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

TYPE PTM-O VOLTAGE TRANSFORMERS

TRANSFORMATEURS DE TENSION PTM-O

Company: Canadian General Electric
1130 Charest Blvd., West
Quebec, Quebec
G1N 2E2

Société: Générale Electrique du Canada
1130, boul. Charest-ouest
Québec (Québec)
G1N 2E2

Manufacturer: Instrument Transformers
Inc., USA
AND Canadian General Electric

Fabricant: Instrument Transformers Inc.
USA
ET Générale Electrique du Canada

This Notice constitutes an addition to
T-148 which remains in effect.

Le présent avis complète l'avis T-148
qui demeure en vigueur.

The subject transformers are the same
type as those covered by Notice of
Approval T-148.

Il s'agit du même type de transformateur
que ceux approuvés en vertu de l'avis
T-148.

Description:

Description:

Primary Voltage: 480 V
Secondary Voltage: 120 volts
Accuracy Rating: 0.3W, 0.3X
Frequency: 60 Hz
Insulation Class: 0.6 kV
BIL (Basic Impulse Level): 10 kV
Style: Molded, indoor

Tension au primaire: 480 V
Tension au secondaire: 120 volts
Classe de précision: 0.3W, 0.3X
Fréquence: 60 Hz
Classe d'isolation: 0.6 kV
Tension de tenue au choc: 10 kV
Genre: moulé, d'intérieur

Type PTM-O transformers designed and
manufactured for CCE by Instrument
Transformers Inc., USA, will be so marked
on the bottom of the nameplate.

Les transformateurs de type PTM-O conçus
et fabriqués pour la Compagnie Générale
Electrique du Canada par Instrument
Transformers Inc., USA, doivent porter
des indications à cet effet dans le bas
de leur plaque signalétique.

.../

Condition of Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C. 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations, C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6565-C2-35

Condition d'approbation: L'appareil visé a été dûment approuvé en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6565-C2-35


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

DEC 12 1984