



Consumer and  
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-148-2

JAN 25 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Type PTM-O Voltage Transformers

Transformateurs de tension PTM-O

Company: Canadian General Electric  
1130 Charest Blvd., West  
Quebec, Quebec  
G1N 2E2

Société: Générale Electrique du Canada  
1130, boul. Charest-ouest  
Québec (Québec)  
G1N 2E2

Manufacturer: Instrument Transformers  
Inc., USA  
AND Canadian General Electric

Fabricant: Instrument Transformers Inc.  
USA  
ET Générale Electric du Canada

This Notice constitutes an addition to T-148 which remains in effect.

Le présent avis complète l'avis T-148 qui demeure en vigueur.

The subject transformers are the same type as those covered by Notice of approval T-148.

Il s'agit du même type de transformateur que ceux approuvés en vertu de l'avis T-148.

Description:

Description:

Primary Voltage: 120, 240, 300 V  
Secondary Voltage: 120 volts  
Accuracy Rating: 0.3W, 0.6X  
Frequency: 60 Hz  
Insulation Class: 0.6 kV  
BIL (Basic Impulse Level): 10 kV  
Style: Molded, indoor

Tension au primaire: 120, 240, 300 V  
Tension au secondaire: 120 volts  
Classe de précision: 0.3W, 0.6X  
Fréquence: 60 Hz  
Classe d'isolation: 0.6 kV  
Tension de tenue au choc: 10 kV  
Genre: moulé, d'intérieur

Type PTM-O transformers designed and manufactured for CGE by Instrument Transformers Inc., USA, will be so marked on the bottom of the nameplate.

Les transformateurs de type PTM-O conçus et fabriqués pour la Compagnie Générale Electrique du Canada par Instrument Transformers Inc., USA, doivent porter des indications à cet effet dans le bas de leur plaque signalétique.

.../2

Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C. 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations, C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Approbation: L'appareil visé a été dûment approuvé en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.

Reference No.: O6565-C2-35

N° de référence: O6565-C2-35

  
W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

JAN 25 1985