



MAR - 5 1985

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Type OTEF Voltage Transformer

Transformateur de tension de type OTEF

Applicant: Trench Electric
390 Midwest Road
Scarborough, Ontario
M1P 3B5

Requérant: Trench Electric
390 Midwest Road
Scarborough, Ontario
M1P 3B5

Manufacturer: Ritz Messwandler
Hamburg, West Germany

Fabricant: Ritz Messwandler
Hamburg, Allemagne de l'ouest

Description:

Description:

Primary Voltage: 8400 V
Secondary Voltage: 120 V
Accuracy Rating: 0.3WXYZ (terminals
X₁ - X₃)
Frequency: 60 Hz
Voltage Class: 145 kV
LIL (Lightning Impulse Level): 650 kV

Tension au primaire: 8400 V
Tension au secondaire: 120 V
Classe de précision: • 0.3WXYZ (bornes
X₁ - X₃)
Fréquence: 60 Hz
Catégorie de tension: 145 kV
Tension de tenue au choc de foudre:
650 kV

ne type OTEF is a porcelain post-type
oil insulated transformer designed for
outdoor use.

Le transformateur type OTEF est de type
poteau, fabriqué de porcelaine, rempli
d'huile et désigné pour l'usage en plein
air.

Approval: The apparatus specified herein
has been duly approved under the provi-
sions of the Electricity Inspection Act
R.S.C. 1970, chapter E-4, and the Elec-
tricity Meter Regulations, C.R.C. 1978,
chapter 561 for use in Canada under the
general conditions of the said Regula-
tions.

Approbation: L'appareil visé a été
dûment approuvé en vertu des disposi-
tions de la Loi sur l'inspection de
l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4,
et du règlement sur les compteurs élec-
triques C.R.C.c. 1978, chapitre 561.
L'emploi est autorisé au Canada sous
réserve des conditions générales dudit
règlement.

Reference No.: O6565-T210

N° de référence: O6565-T210

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

MAR - 5 1985