



MAY 22 1985  
MAI 22 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Type CTM-O Current Transformers

Transformateurs d'intensité de type CTM-O

Applicant: Canadian General Electric  
1130 Charest Blvd., West  
Quebec, Quebec  
G1N 2E2

Reguérant: Canadian General Electric  
1130 Charest Blvd., West  
Quebec, Quebec  
G1N 2E2

Manufacturer:  
Instrument Transformers Inc.  
Clearwater, Florida, USA

Fabricant:  
Instrument Transformers Inc.  
Clearwater, Florida, USA

This Notice constitutes an addition to T-172 which remains in effect.

Le présent avis complète l'avis T-172 qui demeure en vigueur.

Description:

Description:

Primary Current: 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 and 300 A  
Secondary Current: 5A  
Accuracy Rating: 0.3B0.9  
R.F. (Rating Factor): 1.5  
Nominal Voltage Class: 0.6 kV  
Frequency: 60 Hz  
LIL (Lightning Impulse Level): 10 kV  
Style: Molded, indoor

Intensité au primaire: 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250 et 300 A  
Intensité au secondaire: 5A  
Classe de précision: 0.3B0.9  
F.S. (facteur de surcharge): 1.5  
Catégorie de tension nominale: 0.6kV  
Fréquence: 60 Hz  
Tension de tenue au choc de foudre: 10kV  
Genre: moulé, d'intérieur

Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C. 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations, C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Approbation: L'appareil visé a été dûment approuvé en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.

File Number: O6565-C2-32

Numéro de dossier: O6565-C2-32

*W.R. Virtue*  
for W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chief  
Laboratoires de la Métrieologie légale

MAY 22 1985  
MAI 22 1985