



JUN 26 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Type TGX-765 Multi Core Current transformer

Transformateur de courant à noyaux multiples, de type TGX-765

Applicant: Balteau S.A.  
Rue de Magnée, 54  
B-4610 Beyne-Heusay  
Belgium

Requérant: Balteau S.A.  
Rue de Magnée, 54  
B-4610 Beyne-Heusay  
Belgique

Manufacturer: Balteau S.A.  
Belgium

Fabricant: Balteau S.A.  
Belgique

Description:

Description:

Primary Currents - 600, 1200 A  
Secondary Current - 5A  
Number of Cores - 4 designated w, x, y  
and z  
Accuracy Rating - 0.3B2.0  
R.F. (Rating Factor) - 1.25  
Frequency - 60 Hz  
Nominal Voltage Class - 765 kV

Intensité au primaire - 600, 1200 A  
Intensité au secondaire - 5A  
Nombre de noyaux - 4 portant les dési-  
gnation w, x, y et z  
Classe de précision - 0.3B2.0  
Facteur de surcharge - 1.25  
Fréquence - 60 Hz  
Catégorie de tension nominale - 765 kV

The type TGX-765 is a porcelain post-type, oil insulated transformer designed for outdoor use.

Le transformateur de type TGX-765 est de type poteau, fabriqué de porcelaine, rempli d'huile et désigné pour l'usage en plein air.

Condition of Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.

W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE NUMBER / Numéro de dossier:  
O6565-U78-32