



NOV 15 1985

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Type IVOKT 170 Combined Voltage and
Current Metering Units

Appareils de mesure de tension et de
courant combinés, de type IVOKT 170

Applicant: Emile Haefely & Co. Ltd.
Lehenmattstrasse 353
P.O. Box CH-4028
Basle, Switzerland

Requérant: Emile Haefely & Co. Ltd.
Lehenmattstrasse 353
P.O. Box CH-4028
Basle, Switzerland

Manufacturer: Emile Haefely & Co. Ltd.
Basle, Switzerland

Fabricant: Emile Haefely & Co. Ltd.
Basle, Switzerland

Description:

Description:

VOLTAGE TRANSFORMER
Primary Voltage - 92000 V
Secondary Voltage - 115 V
Accuracy Rating - 0.3 wxyz

TRANSFORMATEUR DE TENSION
Tension au primaire - 92000 V
Tension au secondaire - 115 V
Classe de précision - 0.3 wxyz

CURRENT TRANSFORMER
Primary Currents - 800/400 A
Secondary Current - 5A
Accuracy Rating - 0.3B2.0
R.F.(Rating Factor) - 1.0
Frequency - 60 Hz
Nominal Voltage Class - 170 kV
LIL (Lightning Impulse Level) - 750 kV

TRANSFORMATEUR DE COURANT
Courants au primaire - 800/400 A
Courant au secondaire - 5A
Classe de précision - 0.3B2.0
Facteur de surcharge - 1.0
Fréquence - 60 Hz
Catégorie de tension nominale - 170 kV
Tension de tenue au choc de foudre -
750 kV

This approval does not cover the
low ratio obtained by using secondary
terminals X₂-X₃.

Cet avis d'approbation ne
s'applique pas au rapport bas obtenu en
utilisant les bornes secondaires
X₂-X₃.


The type IVOKT-170 is a porcelain
post-type oil insulated transformer
designed for outdoor use.

Le transformateur de type
IVOKT-170 est de type poteau, fabriqué
de porcelaine, rempli d'huile et
désigné pour l'usage en plein air.

.../2

Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Approbation: L'approbation est accordée en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier
O6565-H135-33

NOV 15 1985