



OCT 17 1985

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Type MIO-1503 and MIO-2503 Current Transformers

Transformateur de courant de type MIO-1503 et MIO-2503

Applicant: Sangamo Canada, Division of  
Schlumberger Canada Limited  
215 Laird Drive  
Toronto, Ontario  
M4G 3X1

Requérant: Sangamo Canada, Division of  
Schlumberger Canada Limited  
215 Laird Drive  
Toronto, Ontario  
M4G 3X1

Manufacturer: Sangamo Canada  
Toronto, Ontario

Fabricant: Sangamo Canada  
Toronto, Ontario

Description:

Primary Current - 5, 10, 15, 20, 25,  
30, 40, 50, 75, 100, 150, 200,  
300, 400, 600 A

Secondary Current - 5A

Accuracy Rating - 0.3B0.5

RF (Rating Factor) - 2.0

Nominal Voltage Class -

MIO-1503 - 15 kV

MIO-2503 - 25 kV

Frequency - 60 Hz

LIL (Lightning Impulse Level) -

MIO-1503 - 110 kV

MIO-2503 - 150 kV

Style - Molded, outdoor

Description:

Courant au primaire - 5, 10, 15, 20,  
25, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200,  
300, 400, 600 A

Courant au secondaire - 5A

Classe de précision - 0.3B0.5

Facteur de surcharge - 2.0

Catégorie de tension nominale -

MIO-1503 - 15 kV

MIO-2503 - 25 kV

Fréquence - 60 Hz

Tension de tenue au choc de foudre -

MIO-1503 - 110 kV

MIO-2503 - 150 kV

Genre - Moulé, d'extérieur

Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Approbation: L'appareil visé a été dûment approuvé en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.

W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier:  
O6565-S2-32