



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-187

NOV 21 1985

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Type YE8-C Voltage Transformers

Transformateurs de tension de type
YE8-C

Applicant: Markham Electric Limited
7 Heritage Road
Markham, Ontario
L3P 1M3

Requérant: Markham Electric Limited
7 Heritage Road
Markham, Ontario
L3P 1M3

Manufacturer: Sadtem
Douai, France

Fabricant: Sadtem
Douai, France

Description:

Primary Voltage - 16800 V
Secondary Voltage - 70-120V
Accuracy Rating - 0.3wxy 0.6z
Frequency - 60 Hz
Insulation Class - 34.5 kV
LIL (Lightning Impulse Level) - 200 kV

Style - Post, outdoor

Description:

Tension au primaire - 16800 V
Tension au secondaire - 70-120V
Classe de précision - 0.3wxy 0.6z
Fréquence - 60 Hz
Classe d'isolation - 34.5 kV
Tension de tenue au choc de foudre -
200 kV

Genre - poteau, d'extérieur

The type YE8-C is a porcelain post, oil insulated transformer with a molded base designed for outdoor use.

Le transformateur de type YE8-C est de type poteau, fabriqué de porcelaine, rempli d'huile ayant un socle moulé et désigné pour l'usage en plein air.

Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Approbation: L'approbation est accordée en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrieologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier
O6565-S1187

Canada

CCA-873 (4-82)