



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-211

JAN 17 1986

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Type UEZ 400 Voltage Transformer

Transformateur de tension, type
UEZ 400

Applicant: Baateau S.A.
rue de Magnée, 54
B-4610 Beyne-Heusay
Belgium

Requérant: Baateau S.A.
rue de Magnée, 54
B-4610 Beyne-Heusay
Belgique

Manufacturer: Baateau S.A.
Belgium

Fabricant: Baateau S.A.
Belgique

Description:

Primary Voltage - 207 000 V
Secondary Voltage - 115/69, 115/69V
Ratios - 1800-3000:1:1

Accuracy Rating - 0.3 wxyz zz
Frequency - 60 Hz
Nominal Voltage Class - 420 kV
LIL (Lightning Impulse Level) -
1300 kV

The type UEZ 400 is a porcelain post-type, oil insulated transformer designed for outdoor use.

Approval: The apparatus specified herein has been duly approved under the provisions of the Electricity Inspection Act R.S.C 1970, chapter E-4, and the Electricity Meter Regulations C.R.C. 1978, chapter 561 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations.

Description:

Tension au primaire - 207 000 V
Tension au secondaire - 115/69, 115/69V
Rapports de transformation -
1800-3000:1:1

Classe de précision - 0.3 wxyz zz
Fréquence - 60 Hz
Catégorie de tension nominale - 420 kV
Tension de tenue au choc de foudre -
1300 kV

Le transformateur de type UEZ 400 est de type poteau, fabriqué de porcelaine, rempli d'huile et désigné pour l'usage en plein air.

Approbation: L'approbation est accordée en vertu des dispositions de la Loi sur l'inspection de l'électricité S.R.C. 1970, chapitre E-4, et du Règlement sur les compteurs électriques C.R.C.c. 1978, chapitre 561. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement.

Chief
Legal Metrology Laboratories

W.R. Virtue
for W.R. Virtue

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier
O6565-U78-35

Canada

CCA-873 (4-82)