



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. · N° D'APPROBATION
T-212

MAR 17 1986

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of
the Director of the Legal Metrology
Branch of Consumer and Corporate
Affairs Canada under application by:

Accordée en vertu du pouvoir stat-
utaire du directeur de la Métrieologie
légale, Consommation et Corporations
Canada, à la demande de:

Canadian General Electric Co. Limited
201 Woodlawn Road, West
Guelph, Ontario
N1H 1B8

for the following meters:

pour les compteurs suivants:

METER TYPE /
TYPE DE COMPTEUR:

MANUFACTURER /
FABRICANT:

Multi-Ratio Current Transformer /
Transformateur de courant à rapport
multiples.

Canadian General Electric Co. Ltd.
Guelph, Ontario

MODEL DESIGNATIONS /
DESIGNATIONS DES MODELES:

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITE-ETENDUE(S):

BM
Design Number / Modèle 633L904CT-G4

800/1200/1600/2000/2800-5A

NOTE: This approval applies only to
meters, the design, composition,
construction and performance of which
are, in every material respect,
identical to that described in the
information submitted and are typified
by the sample(s) submitted by the
applicant for evaluation for approval
in accordance with sections 13 and 14
of the Electricity and Gas Inspection
Regulations. The following is a
summary of salient features only.

REMARQUE: La présente approbation ne
vise que les compteurs dont la concep-
tion, la composition, la construction
et le rendement sont identiques, en
tout point, à ceux qui sont décrits
dans la documentation reçue et pour
lesquels des échantillons représen-
tatifs ont été fournis par le requérant
aux fins de d'évaluation, conformément
aux articles 13 et 14 du Règlement sur
l'inspection de l'électricité et du
gaz. Ce qui suit est une brève des-
cription de leurs principales caracté-
ristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This BM type current transformer consists of a winding of 560 turns toroidally wound on a ring core. The winding has taps at 400 and 240 turns.

The current transformer is installed over the ground sleeve of a low voltage bushing inside an outdoor oil filled power transformer.

Style - Ring (bushing)

Accuracy Rating - 0.3B0.9, 0.6B1.8

RF (Rating Factor) - 1.0

Nominal Voltage Class - 600 V

Frequency - 60 Hz

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Ce transformateur de courant de type BM est constitué d'un enroulement à 560 spires enroulées autour d'un noyau de forme annulaire. L'enroulement comprend des prises au niveau de la 400^e spire et de la 240^e spire.

Le transformateur de courant est installé au-dessus du manchon de mise à la terre d'une traversée base tension montée à l'intérieur d'un transformateur de puissance, rempli d'huile et désigné pour l'usage en plein air.

Genre - annulaire (de traversée)

Classe de précision - 0.3B0.9, 0.6B1.8

Facteur de surcharge - 1.0

Catégorie de tension nominale - 600 V


Fréquence - 60 Hz

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein having been evaluated in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Electricity and Gas Inspection Act, approval is hereby granted pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Electricity and Gas Inspection Act, and verification of conformity is required in addition to this approval. All inquiries regarding inspection and verification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to sealing and marking are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations.

Director
Legal Metrology Branch


Richard G. Knapp
Directeur

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types de compteurs identifiés ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, une approbation est accordée par les présentes en application du paragraphe 9(4) de ladite loi.

Le scellement, le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, et doivent être vérifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la vérification de la conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement.

Direction de la Métrologie légale

FILE NUMBER / Numéro de dossier
06565-C2-32

MAR 17 1986