



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-214

MAR 13 1986

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of
the Director of the Legal Metrology
Branch of Consumer and Corporate
Affairs Canada under application by:

Accordée en vertu du pouvoir stat-
utaire du directeur de la Métrieologie
légale, Consommation et Corporations
Canada, à la demande de:

NEI Ferranti-Packard Transformers Limited
P.O. Box 548
St. Catharines, Ontario
L2R 6W9

for the following meters:

pour les compteurs suivants:

METER TYPE /
TYPE DE COMPTEUR:

MANUFACTURER /
FABRICANT:

Current Transformer/Transformateurs de
courant.

Polycast Industrial Products
Winnipeg, Manitoba

MODEL DESIGNATIONS /
DESIGNATIONS DES MODELES:

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /
CLASSEMENT-CAPACITE-ETENDUE(S):

PICW-0.6

3000/1500-5A

NOTE: This approval applies only to
meters, the design, composition,
construction and performance of which
are, in every material respect,
identical to that described in the
information submitted and are typified
by the sample(s) submitted by the
applicant for evaluation for approval
in accordance with sections 13 and 14
of the Electricity and Gas Inspection
Regulations. The following is a
summary of salient features only.

REMARQUE: La présente approbation ne
vise que les compteurs dont la concep-
tion, la composition, la construction
et le rendement sont identiques, en
tout point, à ceux qui sont décrits
dans la documentation reçue et pour
lesquels des échantillons repré-
sentatifs ont été fournis par le requérant
aux fins de d'évaluation, conformément
aux articles 13 et 14 du Règlement sur
l'inspection de l'électricité et du
gaz. Ce qui suit est une brève des-
cription de leurs principales caracté-
ristiques.

Canada

CCA-873 (4-82)

SUMMARY DESCRIPTION:

The transformer's secondary winding is toroidally wound on a ring core and encapsulated in epoxy resin.

Style - window, molded indoor/outdoor.

Accuracy Rating - 0.3B2.0

RF (Rating Factor) - 1.0

Frequency - 60 Hz

Nominal Voltage Class - 600 V

LIL (Lightning Impulse Level) - 30 kV

DESCRIPTION SOMMAIRE:

L'enroulement secondaire du transformateur est constitué de spires enroulées autour d'un noyau en forme d'anneau et enveloppé de résine époxydique.

Genre - à fenêtre, moulé, d'intérieur et d'extérieur.

Classe de précision - 0.3B2.0

Facteur de surcharge - 1.0

Fréquence - 60 Hz

Catégorie de tension nominale - 600 V

Tension de tenue au choc de foudre - 30 kV

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein having been evaluated in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Electricity and Gas Inspection Act, approval is hereby granted pursuant to subsection 9(4) of the said Act.


The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Electricity and Gas Inspection Act, and verification of conformity is required in addition to this approval. All inquiries regarding inspection and verification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to sealing and marking are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types de compteurs identifiés ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, une approbation est accordée par les présentes en application du paragraphe 9(4) de ladite loi.

Le scellement, le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, et doivent être vérifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la vérification de la conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement.

Director
Legal Metrology Branch



Richard C. Knapp
Directeur
Direction de la Métrologie légale

FILE NUMBER / Numéro de dossier
O6565-F2-32

MAR 13 1986



Government of Canada Gouvernement du Canada

MEMORANDUM

NOTE DE SERVICE

TO
A

DISTRIBUTION LIST / Liste de distribution

FROM
DE

Acting Head, Electrical Laboratory
Chef intérimaire, Laboratoire de l'électricité
OTTAWA, Ontario

SUBJECT
OBJET

Notices of Approval E-211, E-212 and
E-214

Notices of Approval E-211 and E-212 were inadvertently issued without a date of issue. Please destroy all copies of the aforementioned documents and substitute the enclosed copies.

Notice of Approval E-214 is hereby withdrawn and T-214 substituted in its place. The aforementioned document was inadvertently issued with an "E" designation rather than a "T" designation. Please destroy all copies of the E-214 documents and substitute with the T-214, copies enclosed.

We apologize for any inconvenience this may have caused.

SECURITY - CLASSIFICATION - DE SÉCURITÉ

OUR FILE/NOTRE RÉFÉRENCE

O6565-C3-2 O6565-C3-6
O6565-F2-32

YOUR FILE/VOTRE RÉFÉRENCE

DATE

March/mars 19, 1986

Avis d'approbation E-211, E-212 et
E-214

Les avis d'approbation numéro E-211 et E-212 ont été expédiés sans date. S'il vous plaît détruire toutes les copies ci-dessus mentionnées, et les remplacer par les copies ci-jointes.

L'avis d'approbation numéro E-214 est par ce moyen rétracté. Ce document a été expédié sous la désignation "E" à la place de "T". S'il vous plaît détruire vos copies du document E-214 et les remplacer par les copies du T-214 ci-jointes.

Nous nous excusons pour tout contretemps créé.

Morley W. Connell

cc: Approval Distribution List (E&G)

cc: Liste de distribution des approbations (E&G)