



JUL 22 1986

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of  
the Director of the Legal Metrology  
Branch of Consumer and Corporate  
Affairs Canada under application by:

Accordée en vertu du pouvoir  
statutaire du directeur de la  
Métrologie légale, Consommation et  
Corporations Canada, à la demande de:

Nova Scotia Power Corporation  
P.O. Box 910  
Halifax, Nova Scotia  
B3J 2W5

for the following meters:

pour les compteurs suivants:

METER TYPE /  
TYPE DE COMPTEUR:

MANUFACTURER /  
FABRICANT:

Auxiliary Totalizing Current  
Transformer/Transformateur d'intensité  
auxiliaire totalisant.

Sangamo Canada, Division of  
Schlumberger Canada Limited  
215 Laird Drive  
Toronto, Ontario  
M4G 3X1

MODEL DESIGNATIONS /  
DESIGNATIONS DES MODELES:

RATING-CAPACITY-RANGE(S) /  
CLASSEMENT-CAPACITE-ETENDUE(S):

Type/Modèle IA6W5

5 + 5 + 5 + 5 - 5A

NOTE: This approval applies only to  
meters, the design, composition,  
construction and performance of which  
are, in every material respect,  
identical to that described in the  
information submitted and are typified  
by the sample(s) submitted by the  
applicant for evaluation for approval  
in accordance with sections 13 and 14  
of the Electricity and Gas Inspection  
Regulations. The following is a  
summary of salient features only.

REMARQUE: La présente approbation ne  
vise que les compteurs dont la concep-  
tion, la composition, la construction  
et le rendement sont identiques, en  
tout point, à ceux qui sont décrits  
dans la documentation reçue et pour  
lesquels des échantillons  
représentatifs ont été fournis par le  
requérant aux fins d'évaluation,  
conformément aux articles 13 et 14 du  
Règlement sur l'inspection de  
l'électricité et du gaz. Ce qui suit  
est une brève description de leurs  
principales caractéristiques.

## SUMMARY DESCRIPTION:

The subject transformers are the same type as those covered by Notice of Approval T-69.

Number of Primaries - 4  
 Number of Secondaries - 1  
 Accuracy Rating - 0.3B0.5  
 RF (Rating Factor) - 2.0  
 Frequency - 60 Hz  
 Voltage Class - 600 V  
 Style - Wound Type, indoor.

## APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein having been evaluated in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Electricity and Gas Inspection Act, approval is hereby granted pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications relating thereto, established under the Electricity and Gas Inspection Act, and verification of conformity is required in addition to this approval. All inquiries regarding inspection and verification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada. Requirements relating to sealing and marking are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations.

Chief  
 Legal Metrology Laboratories

*George Mihailov*  
 for/pour W.R. Virtue

## DESCRIPTION SOMMAIRE:

Il s'agit de transformateur du même type que ceux approuvés en vertu de l'avis d'approbation T-69.

Nombre de primaire - 4  
 Nombre de secondaires - 1  
 Classe de précision - 0.3B0.5  
 Facteur de surcharge - 2.0  
 Fréquence - 60 Hz  
 Catégorie de tension - 600V  
 Genre - enroulé, d'intérieur

## APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types de compteurs identifiés ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, une approbation est accordée par les présentes en application du paragraphe 9(4) de ladite loi.

Le scellement, le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, et doivent être vérifiés conformes en sus d'être approuvés par les présentes. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la vérification de la conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement.

Chef  
 Laboratoires de la Métrologie légale

FILE/Dossier: O6565-S2-32  
 PROJECT/Projet: AP-EL-86-0006

JUL 22 1986