



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

T-286

APR 11 1988

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs of Canada under application by:

Accordée en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrieologie légale, Consommation et Corporations Canada, à la demande de:

Canadian General Electric
1130 Charest Blvd., West
Québec, Québec
G1N 2E2

for the following meters:

pour les compteurs suivants:

METER TYPE / TYPE DE COMPTEUR:

Dual Ratio Current Transformer /
Transformateur de courant à double rapport de transformation

MANUFACTURER / FABRICANT:

Instrument Transformer Inc.
Clearwater, Florida
U.S.A.

MODEL DESIGNATIONS / DÉSIGNATIONS DES MODÈLES:

CTM-0 3 wire/fils

RATING-CAPACITY-RANGE(S) / CLASSEMENT-CAPACITÉ-ÉTENDUE(S):

Primary Currents/Courant au primaire
500/500, 600/600, 800/800,
1000/1000, 1200/1200A

Secondary Current/Courant au secondaire
5A

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the information submitted; and are typified by the sample(s) submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: La présente approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

Accuracy Rating - 0.3B0.2, 0.6B0.9

RF (Rating Factor) -

500 thru 800A	1.5
1000A	1.2
1200A	1.0

Frequency - 60Hz

Nominal Voltage Class - 700V

LIL (Lightning Impulse Level) - 10kV

The subject transformers are the same as those covered by Notice of Approval T-156.

The type CTM-0 3 wire current transformer is designed with two separate primary windings on a common core and secondary winding.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Classe de précision - 0.3B0.2, 0.6B0.9

Facteur de surcharge -

de 500 à 800A	1.5
1000A	1.2
1200A	1.0

Fréquence - 60 Hz

Catégorie de tension nominale - 700V

Tenue au choc de foudre - 10kV

Les transformateurs visés sont les mêmes que ceux faisant l'objet de l'avis d'approbation T-156.

Le transformateur de courant de type CTM-0 à 3 fils comporte deux enroulements primaires sur un noyau commun et un enroulement secondaire.

- 3 -

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Accordingly, approval is hereby granted pursuant to subsection 9(4) of the said Act.


The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Verification of conformity is required in addition to this approval. Requirements relating to sealing and marking are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Requirements relating to installation, use and manner of use are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Inquiries regarding inspection and verification of conformity should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement des types de compteurs identifiés ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, une approbation est accordée par les présentes en application du paragraphe 9(4) de ladite loi.

Le scellement, le marquage, l'installation, l'utilisation et le mode d'emploi des compteurs sont soumis à l'inspec-tion conformément aux Règlements et aux prescriptions établis en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Outre la présent approba-tion, une vérification de la conformité est requise. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences relatives à l'installation, à l'utilisation et au mode d'emploi sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Toute demande de renseignements sur l'inspection et la vérification de la conformité doit être adressée au bureau d'inspection local de Consommation et Corporations Canada.

APR 11 1988



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de Métrologie légale

FILE/Dossier: 06565-C2
PROJECT/Projet: AP-EL-87-0066