



**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Instrument Transformer: Current

Transformateur de mesure: courant

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

Itron Canada Inc.  
6507C Mississauga Road  
Mississauga, Ontario  
Canada, L5N 1A6

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

Itron  
313-B North Highway 11  
P.O. Box 75  
West Union, South Carolina 29696  
USA

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

**RATING/CLASSEMENT**

MV-7

Accuracy Rating/Classe de précision: 0.3B0.5  
Rating Factor/Facteur de surcharge: 1.5  
Frequency/Fréquence: 60 Hz  
Voltage Class/Classe de tension: 0.7 kV

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

### SUMMARY DESCRIPTION:

The model MV-7 is a three wire moulded bar type current transformer. It is designed for outdoor and indoor use.

The model MV-7 three wire current transformer is designed with two separate primary windings on a common core and secondary windings. The plastic cover for the secondary terminals is provided with a sealing device.

### RATIO/TAP

The following ratios are approved for revenue metering:

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### DESCRIPTION SOMMAIRE :

Le modèle MV-7 est un transformateur de courant trifilaire, moulé de type barre. Il est conçu pour utilisation extérieure et intérieur.

Le transformateur de courant à trois fils MV-7 comprend deux enroulements primaire distincts montés sur un même enroulement secondaire. Le couvercle en plastique abritant les bornes du secondaire est pourvu d'un dispositif de scellement.

### RAPPORT/ENROULEMENT

Les rapports suivants sont approuvés aux fins de facturation.

| <b>Ratio<br/>Rapport</b> | <b>Tap<br/>Enroulement</b>     | <b>Accuracy class<br/>Classe de précision</b> | <b>Rating Factor<br/>Facteur de surcharge</b> |
|--------------------------|--------------------------------|---|---|
| 200-5A                   | X <sub>1</sub> -X <sub>2</sub> | 0.3B0.5                                       | 1.5   |
| 250-5A                   | X <sub>1</sub> -X <sub>2</sub> | 0.3B0.5                                       | 1.5   |
| 300-5A                   | X <sub>1</sub> -X <sub>2</sub> | 0.3B0.5                                       | 1.5   |
| 400-5A                   | X <sub>1</sub> -X <sub>2</sub> | 0.3B0.5                                       | 1.5   |

**REVISION****Original****Issued Date: 1988-05-18****Rev. 1**

The purpose of revision 1 is to include the new name of the applicant.

**EVALUATED BY**



Claude G. Renaud, Rev. 1  
 Technical Coordinator – Electricity Measurement  
 Tel.: (613) 952-1308  
 Fax: (613) 952-1754

**NAME PLATE AND MARKING****RÉVISION****Originale****Date d'émission : 1988-05-18****Rév. 1**

La révision 1 vise à inclure le nouveau nom du requérant.

**ÉVALUÉ PAR**

Claude G. Renaud  
 Coordonnateur technique – Mesure de l'électricité  
 Tél.: (613) 952-1308  
 Fax: (613) 952-1754

**PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGES**

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original signed by Claude Renaud for :

Vuong Nguyen  
Senior Engineer – Electricity Measurement  
Engineering and Laboratory Services Directorate

**APPROBATION :**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par Claude Renaud pour :

Vuong Nguyen  
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2006-11-21**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>