



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
T-311

DEC - 8 1988

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Dual Ratio Capacitor Voltage Transformer

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrologie légale, Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Transformateur-condensateur de tension à deux rapports de transformation

APPLICANT / REQUÉRANT:

Trench Electric
390 Midwest Road
Scarborough, Ontario
M1P 3B5

MANUFACTURER / FABRICANT:

Trench Electric
390 Midwest Road
Scarborough, Ontario
M1P 3B5

MODEL(S) / MODÈLE(S):

TEMP 138

RATING / CLASSEMENT:

138000 GRD Y/79694-115/67.08-115/67.08

SERIAL NUMBERS/Numéros de série:
881284701, 881287302, 881371003,
881287504

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

Canada

SUMMARY DESCRIPTION:

These four units are similar to the 138kV transformers approved in Notice of Approval T-240. They are not intended to be used with carrier accessories.

Accuracy Rating - 0.3WXYZ,ZZ

Frequency - 60 Hz

Insulation Class - 138 kV

Ratio - 1200/700:1:1

LIL (Lightning Impulse Level) - 650 kV

Capacitance C1 - 12123pf ± 10%

Capacitance C2 - 72800pf ± 10%

The accuracy class is 0.3 for simultaneous loading when the burden, divided in any way between the windings, does not exceed ZZ.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Ces quatre appareils ressemblent aux transformateurs de 138 kV approuvés en vertu de l'avis d'approbation T-240. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des accessoires porteurs.

Classe de précision - 0.3WXYZ,ZZ

Fréquence - 60 Hz

Classe d'isolement - 138 kV

Rapport - 1200/700:1:1

Tension de tenue au choc de foudre - 650 kV

Capacité C1 - 12123pF ± 10%

Capacité C2 - 72800pF ± 10%

La classe de précision est de 0.3 pour le chargement simultané lorsque la charge, divisée de n'importe quelle façon entre les enroulements, ne dépasse pas ZZ.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.



W.R. Virtue

Chief,
Legal Metrology Laboratories

DEC - 8 1988

Date

Chef,
Laboratoires de la Métrologie légale