



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL NO. - N° D'APPROBATION
T-318

FEB 23 1989

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Consumer and Corporate Affairs Canada for (category of device):

Dual Ratio Current Transformer
Assembly

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrologie légale, Consommation et Corporations Canada, pour (catégorie d'appareil):

Transformateur de courant à rapport double

APPLICANT / REQUÉRANT:

Ferranti-Packard Transformers Ltd.
P.O. Box 548
St. Catharines, Ontario
L2R 6W9

MANUFACTURER / FABRICANT:

Ferranti-Packard Transformers Ltd.
St. Catharines, Ontario

MODEL(S) / MODÈLE(S):

KCH69

RATING / CLASSEMENT:

Primary Currents/Courants au primaire
50/500, 100/200, 50/100, 25/50, 20/40,
10/20, 5/10 A

Secondary Current/Courant au secondaire -
5A

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

Canada

SUMMARY DESCRIPTION:

The Type KCH69 will consist of one or more type RB, 1000/500-5A, current transformers approved on Approval T-255. The number of primary turns will alter the above ratio to those listed on this approval.

Accuracy Rating - 0.3B2.0 High Ratio;
0.3B0.9, 0.6B1.8 Low Ratio

RF (Rating Factor) - 2.0
Frequency - 60 Hz
Nominal Voltage Class 69kV
Style - Wound type

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the said Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Consumer and Corporate Affairs Canada.



W.R. Virtue

Chief,
Legal Metrology Laboratories

DESCRIPTION SOMMAIRE:

L'appareil de type KCH69 consiste en un ou plusieurs transformateurs de courant de type RB, 1000/500-5A, approuvés en vertu de la circulaire T-255. Le nombre de spires du primaire permet de modifier le rapport susmentionné et d'obtenir les rapports énumérés dans le présent avis d'approbation.

Classe de précision - 0.3B2.0 pour le rapport élevé; 0.3B0.9, 0.6B1.8 pour le rapport faible

Facteur de surcharge - 2.0

Fréquence - 60 Hz

Catégorie de tension nominale - 69kV

Genre - Bobiné

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du (des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis sous la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellement et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Consommation et Corporations Canada.

FEB 23 1989

Date

Chef,
Laboratoires de la Métrologie légale