



DEC - 6 1996

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Electronic Flow Computer

Débitmètre-ordinateur électronique

APPLICANT

REQUÉRANT

Bristol Babcock Inc.
Division of FKI Industries Canada
234 Attwell Drive
Etobicoke, Ontario
M9W 5B3

MANUFACTURER

FABRICANT

Bristol Babcock Inc.
1100 Buckingham Street
Watertown, CT, 06795
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING / CLASSEMENT

DPC 3330
RTU 3310

See "Summary Description" / Voir "Description Sommaire"

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

CATEGORY

The Bristol Babcock DPC 3330 and RTU 3310 series flow computers are microprocessor based, multichannel electronic metering devices. The DPC 3330 and RTU 3310 series flow computers accommodate up to four (4) meter runs when using 186XL microprocessor and six (6) meter runs when using 386 EX microprocessor for orifice, turbine or rotary meters depending on the available hardware. The primary difference between the DPC 3330 and RTU 3310 is in the housing, location of the keypad and LCD and location of the terminal connectors.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

CATÉGORIE

Les débitmètres-ordinateurs Bristol Babcock séries DPC 3330 et RTU 3310 sont des appareils de mesure électronique multivoies pilotés par microprocesseur. Ces débitmètres-ordinateurs acceptent jusqu'à quatre (4) entrées de mesure lorsque un microprocesseur 186XL est utilisé et six (6) entrées de mesure lorsque un microprocesseur 386EX est utilisé pour des débitmètres à orifice, à turbine ou à moulinet selon le matériel disponible. La principale différence entre le DPC 3330 et le RTU 3310 est le boîtier, l'emplacement du pavé de touches, de l'affichage à cristaux liquides et des connecteurs de terminal.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**CPU AND MEMORY CONFIGURATIONS**

The DPC 3330 and RTU 3310 are driven by either a CMOS 186XL or 386EX microprocessor. When equipped with the 186XL microprocessor, flow run processing firmware modules, version AC10 based on AGA-3, AGA-7, AGA-8 (either detail characterization method or gross characterization method) and NX-19 are stored in EPROMs: U1B, U4B and U6B; Bristol Babcock's part numbers are 390619-11-6, 390619-15-9 and 390619-12-4 respectively. The available hardware and appropriate AGA algorithms are configured, compiled and programmed in two type 27C256 EPROMs, marked U9 and U10 on the motherboard, by Bristol Babcock with its ACCOL II software system.

The DPC 3330 and RTU 3310 can also be equipped with an INTEL 24 MHz, 386EX central processing unit. When using the 386EX processor the system memory comprises the ACCOL II load/boot flash, base flash and base RAM in place of the standard EPROMs. The ACCOL II load/boot flash contains the basic system boot instructions and the ACCOL II firmware or ACCOL II programmable applications downloaded through a personal computer. If ACCOL II firmware is downloaded, it is transferred to the 512K Flash memory. If the download is the ACCOL II programmable application, it is copied to the 510K of the RAM chip, for execution. The Flash memory chips are marked U30 for the application Flash and U13 for the firmware Flash. The application RAM resides in chips marked U9, U10, U11 and U12. These components reside on the series 392556-*** CPU Engine Board Assembly.

The 186XL version offers a standard 64 kilobytes of working RAM that is backed up by a lithium battery. Maximum optional RAM for the 186XL version can be up to 128 kilobytes.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**CONFIGURATION DU CPU ET DE LA MÉMOIRE**

Le DPC 3330 et le RTU 3310 sont pilotés soit par un microprocesseur CMOS 186XL, soit par un microprocesseur 386EX. Dans le cas du microprocesseur 186XL, les modules de microprogramme de traitement de débit, de version AC10 basée sur les algorithmes AGA-3, AGA-7, AGA-8, (utilisant la méthode de la caractérisation détail ou la méthode de la caractérisation brut) et NX-19 sont stockés dans les EPROM U1B, U4B et U6B, dont les numéros de pièce Bristol Babcock sont 390619-11-6, 390619-15-9 et 390619-12-4 respectivement. Le matériel disponible et les algorithmes AGA appropriés sont configurés, compilés et programmés, dans deux EPROM de type 27C256, marquées U9 et U10 sur la carte-mère, par Bristol Babcock au moyen de son logiciel ACCOL II.

Le DPC 3330 et le RTU 3310 peuvent également être équipés d'une unité centrale Intel 24 MHz 386EX. Dans ce cas, la mémoire système comprend la mémoire flash de chargement/amorçage ACCOL II, la mémoire flash de base et la mémoire RAM de base au lieu des EPROM standard. La mémoire flash de chargement/amorçage ACCOL II contient les instructions de base d'amorçage du système et le microprogramme ACCOL II ou les applications programmables au moyen d'ACCOL II téléchargées au moyen d'un micro-ordinateur. Si le microprogramme ACCOL II est téléchargé, il est transféré à la mémoire flash de 512 Ko. Si c'est l'application programmable ACCOL II qui est téléchargée, elle est copiée dans la puce RAM de 510 Ko en vue de son exécution. Les puces de mémoire flash sont marquées U30 pour la mémoire flash d'application et U13 pour la mémoire flash de microprogramme. La RAM d'application réside dans les puces marquées U9, U10, U11 et U12. Ces composants se trouvent sur la carte moteur de CPU série 392556-***.

La version 186XL offre une mémoire RAM de travail standard de 64 kilo-octets protégée par une pile au lithium. En option, cette mémoire peut être portée à un maximum de 128 kilo-octets.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

The 386EX version offers a standard 384 kilobytes of working RAM and is also supported by a lithium battery. Maximum optional RAM can be up to 512 kilobytes.

MODELLING

The specific configuration of an individual DPC 3330 or RTU 3310 flow computer is identified by the Bristol Babcock model number convention, 3330-10A-nnn-n-n, where n is the code to describe the installed configuration. This model number is marked on the nameplate secured to the DPC 3330 flow computer. Refer to Bristol Babcock's manual CI-3330 or CI-3310 for further coding details.

INPUT/OUTPUT CONFIGURATIONS

The Bristol Babcock DPC 3330 or RTU 3310 series flow computers accept data input from analog or Bristol 3508-30B digital transmitters for gas measurement for orifice plate and turbine meters. Approved and compatible transducers for pressure, temperature and differential pressure are current type 4-20 mA and/or voltage type 1-5 Vdc and fed to analog inputs of the Bristol Babcock DPC 3330 or RTU 3310 series flow computers. Output pulses from turbine or rotary meters are fed into pulse inputs of the DPC 3330 or RTU 3310 series flow computers.

The Bristol Babcock DPC 3330 or RTU 3310 series flow computers accept direct connections from approved and compatible RTD Temperature Sensors. Bristol utilizes a 100 ohm platinum RTD sensor, with $\alpha = 0.00385 \text{ ohm/ohm/}^\circ\text{C}$. The RTD can be used in any location where the ambient temperature is between -30°C and $+40^\circ\text{C}$.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

La version 386EX offre une mémoire RAM de travail standard de 384 kilo-octets également protégée par une pile au lithium. En option, cette mémoire peut être portée à un maximum de 512 kilo-octets.

NUMÉRO DE MODÈLE

La configuration particulière d'un débitmètre-ordinateur DPC 3330 ou RTU 3310 donné est désignée par le numéro de modèle selon le format Bristol Babcock 3330-10A-nnn-n-n, où n est le code qui décrit la configuration installée. Ce numéro de modèle est inscrit sur la plaque signalétique solidaire du débitmètre-ordinateur DPC 3330. Se reporter au manuel Bristol Babcock CI-3330 ou CI-3310 pour de plus amples renseignements sur le codage.

CONFIGURATIONS D'ENTRÉE/SORTIE

Les débitmètres-ordinateurs Bristol Babcock série DPC 3330 ou RTU 3310 acceptent des données venant de transmetteurs numériques Bristol 3508-30B ou analogiques pour le mesurage de gaz avec des débitmètres à diaphragme ou à turbine. Des transducteurs approuvés et compatibles pour la mesure de la pression, de la température et de la pression différentielle sont du type à courant de 4-20 mA et(ou) du type à tension de 1-5 V c.c. Ils sont reliés aux entrées analogiques des débitmètres-ordinateurs Bristol Babcock série DPC 3330 ou RTU 3310. Les impulsions de sortie de débitmètres à turbine ou à moulinet sont appliqués aux entrées à impulsions des débitmètres-ordinateurs série DPC 3330 ou RTU 3310.

Les débitmètres-ordinateurs Bristol Babcock série DPC 3330 ou RTU 3310 acceptent des connexions directes de détecteurs de température à résistance (DTR). Bristol utilise un DTR en platine de 100 ohms dont le facteur α est de $0,00385 \text{ ohm/ohm/}^\circ\text{C}$. Le DTR peut être utilisé à tout endroit où la température ambiante est comprise entre -30°C et $+40^\circ\text{C}$.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

The Bristol Babcock model 3508-30B digital multivariable transmitter is approved for use with the DPC 3330 or RTU 3310 to measure orifice plate differential pressure and flowing gas pressure. An RTD sensor, as described above, is connected directly to the 3508-30B digital multivariable transmitter for flowing gas temperature. The data input carries measurement values for the three variables, in a 32 bit floating point format, from the 3508-30B digital multivariable transmitter to the DPC 3330 or RTU 3310 series flow computers. The model 3508-30B digital multivariable transmitter can be used with any static pressure range between 0-50 psig and 0-2000 psig and any differential pressure range between 0-50" water column and 0-300" water column.

The following table specifies the hardware configurations for the various Input/Output types available to the DPC 3330 and RTU 3310. The "TYPE" of configuration is chosen through the operator interface software. (See page 7).

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Le transmetteur multivariable numérique Bristol Babcock modèle 3508-30B est approuvé pour utilisation avec le DPC 3330 ou le RTU 3310 pour mesurer la pression différentielle prélevée au diaphragme et la pression de gaz en écoulement. Un DTR, tel que décrit ci-dessus, est connecté directement au transmetteur multivariable numérique 3508-30B pour transmettre la température du gaz en écoulement. Les valeurs des trois grandeurs sont transmises en format de 32 bits à point flottant du transmetteur multivariable numérique 3508-30B à l'entrée de données du débitmètre-ordinateur DPC 3330 ou RTU 3310. Ce transmetteur peut être utilisé avec toute pression statique manométrique comprise entre 0-50 et 0-2000 lb/po² et avec toute pression différentielle comprise entre 0-50 et 0-300 po de colonne d'eau.

Le tableau suivant spécifie les configurations matérielles des divers types d'entrées/sorties disponibles pour le DPC 3330 et le RTU 3310. Le TYPE de configuration est sélectionné au moyen du logiciel d'interface opérateur (voir page 7).

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

Type 1 External transmitters 4-20 mA or 1-5 V, for DP, SP & T using 4 channel AI board pn 392004-03-8.

Type 1a External transmitters, 4-20 mA or 1-5 V, for DP, SP & T using 8-channel AI board pn 395316-01-4.

Type 2 External transmitters, 4-20 mA or 1-5 V, for DP & SP using 4-point AI board pn 392004-03-8.

100 ohm RTD element for T using 4-channel LLAI board pn 389927-02-3.

Type 2a External transmitters, 4-20 mA or 1-5 V, for DP & SP using 8-channel AI board pn 395316-01-4.

100 ohm RTD element for T using 4-channel LLAI board pn 389927-02-3.

Type 3 Pulse input from turbine up to 10 Khz using 4-channel HSC board pn 392008-04-1.

External transmitters, 4-20 mA or 1-5 V, for SP & T using 4-channel AI board pn 392004-03-8.

Type 3a Pulse input from turbine up to 10 Khz using 4-channel HSC board pn 392008-04-1.

External transmitters, 4-20 mA or 1-5 V, for SP & T using 8-channel AI board pn 395316-01-4.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Type 1 transmetteurs externes 4-20 mA ou 1-5 V pour la mesure de PD, de PS et de T faisant appel à une carte AI à 4 voies n° de pièce 392004-03-8.

Type 1a transmetteurs externes 4-20 mA ou 1-5 V pour la mesure de PD, de PS et de T faisant appel à une carte AI à 8 voies n° de pièce 395316-01-4.

Type 2 transmetteurs externes 4-20 mA ou 1-5 V pour la mesure de PD et de PS faisant appel à une carte AI à 4 voies n° de pièce 392004-03-8.

DTR 100 ohms pour la mesure de T faisant appel à une carte LLAI à 4 voies n° de pièce 389927-02-3.

Type 2a Transmetteurs externes 4-20 mA ou 1-5 V pour la mesure de PD et de PS faisant appel à une carte AI à 8 voies n° de pièce 395316-01-4.

DTR 100 ohms pour la mesure de T faisant appel à une carte LLAI à 4 voies n° de pièce 389927-02-3.

Type 3 Entrée d'impulsions venant d'une turbine jusqu'à 10 kHz faisant appel à une carte HSC à 4 voies n° de pièce 392008-04-1.

Transmetteurs externes 4-20 mA ou 1-5 V pour la mesure de PS et de T faisant appel à une carte AI à 4 voies n° de pièce 392008-03-8.

Type 3a Entrée d'impulsions venant d'une turbine jusqu'à 10 kHz faisant appel à une carte HSC à 4 voies n° de pièce 392008-04-1.

Transmetteurs externes 4-20 mA ou 1-5 V pour la mesure de PS et de T faisant appel à une carte AI à 8 voies n° de pièce 395316-01-4.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

Type 4 Pulse input from turbine up to 10 Khz using 4-channel HSC board pn 392008-04-1.

External transmitters, 4-20 mA or 1-5 V, for SP using 4-channel AI board pn 392004-03-8.

100 ohm RTD element for T using LLAI board pn 389927-02-3.

Type 4a Pulse input from turbine up to 10 Khz using 4-channel HSC board pn 392008-04-1.

External transmitter, 4-20 mA or 1-5 V, for SP using 8-channel AI board pn 395316-01-4.

100 ohm RTD element for T using LLAI board pn 389927-02-3.

Type 5 Data input from Bristol Babcock smart transmitter model 3805-30B for DP, SP & T using 8-channel BBTI board pn 392535-01-7 and either a two wire interface (RS232) or a four wire interface (RS485).

LEGEND

DP: Differential pressure
 SP: Static pressure
 T: Temperature
 AI: Analog input
 LLAI: Low level analog input
 HSC: High speed count
 BBTI: Bristol Babcock Transmitter Input

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Type 4 Entrée d'impulsions venant d'une turbine jusqu'à 10 kHz faisant appel à une carte HSC à 4 voies n° de pièce 392008-04-1.

Transmetteurs externes 4-20 mA ou 1-5 V pour la mesure de PS faisant appel à une carte AI à 4 voies n° de pièce 392008-03-8.

DTR 100 ohms pour la mesure de T faisant appel à une carte LLAI n° de pièce 389927-02-3.

Type 4a Entrée d'impulsions venant d'une turbine jusqu'à 10 kHz faisant appel à une carte HSC à 4 voies n° de pièce 392008-04-1.

Transmetteur externe 4-20 mA ou 1-5 V pour la mesure de PS faisant appel à une carte AI à 8 voies n° de pièce 395316-01-4.

DTR 100 ohms pour la mesure de T faisant appel à une carte LLAI n° de pièce 389927-02-3.

Type 5 Entrée de données venant du transmetteur intelligent Bristol Babcock modèle 3805-30B pour la mesure de PD, de PS et de T faisant appel à une carte BBTI à 8 voies n° de pièce 392535-01-7 et soit à une interface à deux fils (RS232) ou à une interface à quatre fils (RS485).

LÉGENDE

PD : pression différentielle
 PS : pression statique
 T : température
 AI : entrée analogique
 LLAI : entrée analogique de bas niveau
 HSC : compte à grande vitesse
 BBTI : entrée de transmetteur Bristol Babcock

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

In addition to the above configurations, the model DPC 3330 Gas Flow Computer may contain the Honeywell Smartline Transmitter Interface (HWSTI) consisting of a two board assembly; Digitally Enhanced (DE) daughter board processor and I/O processor. The HWSTI may be used with any Honeywell Smart Transmitters approved for digital communication.

Each of up to four, (186XL CPU) or six (386EX CPU) 4-20 mA or 1-5 Vdc inputs can be configured for differential pressure; static pressure and temperature.

Up to four (186XL CPU) or six (386EX CPU) inputs of 0 to 10 KHz for turbine or rotary meters and up to four DP/P/T multivariable transmitter inputs, each with a RTD input can also be used.

Typically the DPC 3330 and RTU 3310 are configured to accept up to four (4) Analog Input Boards or one (1)-High Density Analog Input Board and one (1)-High Speed Counter Board.

Companion software is supplied with the Bristol Babcock 3330 or RTU 3310 series flow computers. This software runs on a personal computer and provides the operator interface for access, display and event logging. As an option, access to view measurement information and to modify device metering parameters can be provided via a 25-key function keypad and a 4-line by 20 character liquid crystal display. Unauthorized access to the data is prohibited by various layers of password protection.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

En plus des configurations ci-dessus, le débitmètre-ordinateur DPC 3330 peut être équipé de l'interface de transmetteur Honeywell Smartline (HWSTI) constituée d'un ensemble de deux cartes comprenant un processeur de carte-fille à amélioration numérique et un processeur d'E/S. La HWSTI peut être utilisée avec tout transmetteur intelligent Honeywell approuvé pour les communications numériques.

Chacune de jusqu'à quatre entrées (186XL CPU) ou six (386EX CPU) 4-20mA ou 1-5 V c.c. peut être configurée pour la pression différentielle, la pression statique et la température.

On peut également utiliser jusqu'à quatre (186XL CPU) or six (386EX CPU) entrées de 0 à 10 kHz pour des débitmètres à turbine ou à moulinet et jusqu'à quatre entrées de transmetteur multivariable PD/TS/T, chacune avec une entrée à DTR.

Normalement, le DPC 3330 et le RTU 3310 sont configurés pour accepter jusqu'à quatre (4) cartes d'entrée analogique ou une seule carte d'entrée analogique à haute densité et une seule carte à compteur grande vitesse.

Un logiciel associé est fourni avec les débitmètres-ordinateurs Bristol Babcock série DPC 3330 ou RTU 3310. Ce logiciel tourne sur micro-ordinateur et constitue l'interface opérateur pour l'accès, l'affichage et l'enregistrement des événements. En option, l'accès pour visualiser l'information de mesure et pour modifier les paramètres de mesurage des appareils peut être fourni au moyen d'un pavé fonctionnel de 25 touches et d'un affichage à cristaux liquides à quatre lignes de 20 caractères chacune. L'accès non autorisé aux données est protégé par divers niveaux de mot de passe.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**COMMUNICATIONS****For 186XL Microprocessor Based Units**

The DPC 3330 and RTU 3310 are equipped with two serial ports, one for RS232 (port A) and the other for a RS485 (port B) interface. Two additional ports (port C, RS232) and (port D, RS485) are optional. An optional four channel modem, remotely installed inside the terminal block rail can be connected to port B.

For 386EX Microprocessor Based Units:

The DPC 3330 and RTU 3310 are equipped with two built-in serial ports (1&2), that are switch selectable for RS562 or RS485 communication. Two optional serial communication interface boards can be installed for ports A & B and C & D. An optional four channel modem, installed remotely inside the terminal block rail can be connected to the RS485 serial port. Network communications for 186XL CPU and 386EX CPU models utilize Enron Modbus or BSAP.

SEALING

A NEMA enclosure or the standard dust covers permit the Bristol Babcock DPC 3330 or RTU 3310 series flow computers to be sealed using the wire/lead disc arrangement to prohibit the change of the flow computer configuration after verification. Appropriately located eyelets around the base of the base of the enclosure are used with the wire to effect this sealing.

Prior to sealing, dip switch SW1 position 5, located on the 386 CPU board, must be set to the "ON" position. This will disable the ability to download to the Flash memory.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**COMMUNICATIONS****Unités pilotées par un microprocesseur 186XL**

Le DPC 3330 et le RTU 3310 sont équipés de deux ports série, l'un pour une interface RS232 (port A) et l'autre pour une interface RS485 (port B). Deux ports supplémentaires (port C, RS232 et port D, RS485) sont optionnels. Un modem optionnel à quatre voies, installé à distance, à l'intérieur du logement de la plaquette à bornes, peut être connecté au port B.

Unités pilotées par un microprocesseur 386EX

Le DPC 3330 et le RTU 3310 sont équipés de deux ports série intégrés (1 et 2), qui sont sélectionnés par commutateur en vue des communications RS562 ou RS485. Deux cartes d'interface de communication série optionnelles peuvent être installées pour les ports A & B et C & D. Un modem optionnel à quatre voies, installé à distance, à l'intérieur du logement de la plaquette à bornes, peut être connecté au port série RS485. Les communications réseau pour les modèles qui sont équipés avec les 186XL CPU et 386EX CPU utilisent Enron Modbus ou BSAP.

SCELLEMENT

Une enceinte NEMA ou les couvercles pare-poussières standard permettent le scellement des débitmètres-ordinateurs Bristol Babcock série DPC 3330 ou RTU 3310 au fil plombé pour empêcher la modification de leur configuration après vérification. Des oeillets situés convenablement autour de la base de l'enceinte sont prévus à cette fin.

Avant le scellement, l'interrupteur 5 du boîtier DIP SW1, situé sur la carte CPU 386, doit être placé sur ON. Cela invalide la fonction de téléchargement vers la mémoire flash.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

A built-in event logger, in the Bristol Babcock DPC 3330 and RTU 3310 series flow computers permit an operator to change metering parameters, constants and factors pertinent to the processing of collected metering data. Any change accomplished through the software program or optional keypad/display, is recorded by the event logger. The storage capacity of the event logger is 300 events before a downloading operation is required.

SPECIFICATIONS

Operating temperature: -40°C to 70°C
 Humidity range: 5 to 95% non-condensing
 Input power: 2A at 24 Vdc

MARKINGS

The following information is marked on a nameplate secured to the computer:

- Manufacturer's name: Bristol Babcock Inc.
- Model number
- Serial number
- Departmental approval number: AG-0319
- Nominal supply voltage and frequency
- Nominal supply power or current

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Un enregistreur d'événements intégré aux débitmètres-ordinateurs Bristol Babcock série DPC 3330 ou RTU 3310 permet à l'opérateur de modifier les paramètres, constantes et facteurs de mesure ayant trait au traitement des données de mesure recueillies. Toute modification apportée au moyen du logiciel ou de l'ensemble pavé-affichage optionnel est enregistré par l'enregistreur d'événements. La capacité de stockage de ce dernier est de 300 événements; ensuite, il faut libérer la mémoire au moyen d'une opération de transfert.

SPÉCIFICATIONS

Température de service : de -40 °C à 70 °C
 Plage d'humidité : de 5 à 95 % sans condensation
 Alimentation électrique : 2 A sous 24 V c.c.

MARQUAGE

L'information suivante est inscrite sur une plaque signalétique solidaire de l'ordinateur :

- Nom du fabricant : Bristol Babcock Inc.
- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Numéro d'approbation du Ministère : AG-0319
- Tension et fréquence d'alimentation nominales
- Puissance ou intensité d'alimentation nominale

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**REVISIONS**

The purpose of **revision 1** was add:

- the 386EX microprocessor with Flash memory capability
- upgrade gas measurement calculations using 1992 versions of the AGA3 and AGA8 algorithms,
- the Bristol Babcock model 3508-30B multivariable transmitter, and transmitter interface board, pn 392535-01-7,
- 8 channel analog input board pn 395316-01-4,
- low level analog input board pn 389927-02-3, and
- optional modem.

The purpose of **revision 2** is to add:

- maximum number of meter runs (6) for 386EX CPU models,
- AGA-8 gross characterization method,
- Modbus or BSAP for network communications,
- change address of applicant and manufacturer.
- permit use of RS485 interface with model 3805-30B smart transmitter.

EVALUATED BY

Dwight Dubie
 Approvals Examiner, Fluids
 Approval Services Laboratory
 Telephone : (613) 952-0666

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**MODIFICATIONS**

Le but de la **révision 1** était d'ajouter les éléments suivants :


- microprocesseur 386EX avec capacité de mémoire flash
- amélioration des calculs de mesurage de gaz grâce aux versions 1992 des algorithmes AGA3 et AGA8
- transmetteur multivariable Bristol Babcock modèle 3508-30B et carte d'interface de transmetteur n° de pièce 392535-01-7
- carte d'entrée analogique à 8 voies n° de pièce 395316-01-4
- carte d'entrée analogique de bas niveau n° de pièce 389927-02-3
- modem optionnel.


Le but de la **révision 2** est d'ajouter les éléments suivants:


- le nombre d'entrées de mesurage (6) pour les modèles utilisant 386EX CPU
- la méthode de la caractérisation brut AGA-8
- les communications réseau utilisant modbus our BSAP
- change l'adresse du requérant et du fabricant.
- permet l'utilisation de l'interface RS485 avec le transmetteur intelligent modèle 3805-30B.

EVALUÉ PAR

Dwight Dubie
 Examineur des approbations - Fluides
 Laboratoire des services d'approbation
 Téléphone : (613) 952-0666







APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.



Claude R. Bertrand, P.Eng.
Manager
Approval Laboratory Services

For/pour:

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Claude R. Bertrand, ing.
Gérant
Laboratoire des services d'approbation

Date: DEC - 6 1996