



Industry and Science  
Canada  
Legal Metrology

Industrie et Sciences  
Canada  
Métrologie légale

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

AG-0352

FEB 11 1994  
FÉV 11 1994

### NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Director of the Legal Metrology Branch of Industry Canada for:

#### CATEGORY OF DEVICE:

Electronic Pressure Transmitter

### AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de la Métrologie légale d'Industrie Canada, pour:

#### CATÉGORIE D'APPAREIL:

Transmetteur électronique de pression

#### APPLICANT / REQUÉRANT:

Honeywell Limited  
155 Gordon Baker Road  
North York, Ontario  
M2H 3N7

#### MANUFACTURER / FABRICANT:

Honeywell Limited  
Industrial Controls Division  
1100 Virginia Drive  
Fort Washington, PA, USA  
19034

#### MODEL(S) / MODÈLE(S):

ST3000 Smart Transmitter/transmetteur Smart ST3000  
Model/modèle STG 97L

#### RATING:

See "Summary Description"

#### CLASSEMENT:

Voir "Description Sommaire"

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

#### SUMMARY DESCRIPTION:

The Honeywell model STG 97L gauge pressure transmitter measures pressure by means of a piezoresistive sensor. A microprocessor based electronics module located within the pressure transmitter housing converts the measured pressure to a linearly proportional 4-20 mA output signal.

The pressure transmitter can be configured for read-only access, or read/write access by a jumper located on the main circuit board. After the pressure transmitter has been configured and calibrated, the jumper shall be placed in the read-only position to prevent any configuration changes or recalibration.

#### Software:

Smart Field Communicator version: 5.4  
Transmitter version: A.1

#### Ranges:

The model STG 97L is approved for use in any range between 0-300 psig and 0-3000 psig.

#### Sealing:

Sealing is accomplished as shown in the attached drawing.

#### DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le transmetteur de pression manométrique Honeywell, modèle STG 97L, mesure la pression à l'aide d'un capteur piézorésistif. Un module électronique à microprocesseur installé dans le boîtier du transmetteur convertit la pression mesurée en un signal de sortie linéaire proportionnel de 4-20 mA.

Le transmetteur peut être configuré pour consultation seulement ou pour lecture/écriture par l'entremise d'un cavalier placé sur la carte principal de circuits imprimés. Une fois que le transmetteur a été configuré et étalonné, le cavalier doit être à la position consultation afin d'empêcher toute modification des paramètres de configuration et d'étalonnage.

#### Logiciel:

Version du Smart Field Communicator: 5.4  
Version du transmetteur: A.1

#### Plages:

Le modèle STG 97L est approuvé pour toute plage comprise entre 0-300 lb/po<sup>2</sup> (mano) et 0-3000 lb/po<sup>2</sup> (mano).

#### Plombage:

Le plombage doit être effectué suivant les indications du dessin ci-annexé.

**SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd****Marking:**

The following information is marked on a nameplate, secured to the transmitter body:

- Manufacturer's name: Honeywell Ltd.
- Model number: STG 97L
- Serial number
- Departmental approval number: AG-0352
- Gauge pressure range
- Range and type of output signal: 4-20mA.


**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****Marquage:**

Les renseignements suivants figurent sur une plaque signalétique assujettie au boîtier du transmetteur:


- Nom du fabricant: Honeywell Ltd.
- Numéro du modèle: STG 97L
- Numéro de série
- Numéro d'approbation du ministère: AG-0352
- Plage des pressions manométriques
- Plage et type des signaux de sortie: 4-20 mA.

**Sealing Arrangement ST3000 Smart Transmitter  
Plombage du Transmetteur Smart ST3000**

Set screws w/eye on the end to put wire through / Vis de réglage à tête percée pour passage du fil



AG-0352



AG-0352

**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.



H. L. Fraser

Chief,  
Electricity and Gas

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Date: FEB 11 1994

Chef,  
Électricité et Gaz