



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-644 ADD 2.

A.3

JUL 12 1985
JUIL 12 1985

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

ADDENDUM

This is an addendum to a Notice of Approval issued to:

Le présent est une addition à l'avis d'approbation émis au nom de:

Petroquip Limited
33 Mallard Road
DON MILLS, Ontario
M3B 1S4

ADD:

Device: Rebuilt Astro Universal aircraft refueler with 75 ft (22.86 m) of $1\frac{1}{4}$ " (31 mm). Aircraft fueling hose of the low temperature type, 450 PSI test pressure, mounted on a hose reel.

Model No.: 430W-3HC


Rating: 20 to 90 LPM

AJOUTER:

Appareil: Ravitailleur d'aéronefs, Astro Universal, rebâti, ayant un dévidoir contenant 75 pi. (22.86 m) de boyaux Aircraft Refueling de $1\frac{1}{4}$ po. (31 mm), du genre base température, pression d'essais 450 LB/po².

No. de modèle: 430W-3HC

Débit: 20 à 90 L/min


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

FILE NUMBER / N° de dossier:
06953-P293-8

Canada

CCA-873 (4-82)