



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T2037 Rev. 1

NOV 4 1982

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

THIS REVISION MUST BE READ CONJOINTLY
WITH S.WA-T2037

CETTE REVISION DOIT ÊTRE LUE CONJOINTE-
MENT AVEC S.WA-T2037

Company: Neptune Meters Ltd.,
3526 Lakeshore Blvd.,
Toronto, Ontario
M8W 1N7

Société: Neptune Meters
3526 Lakeshore Blvd.,
Toronto, Ontario
M8W 1N7

PART II - Terms & Conditions

PARTIE II - Conditions

The following paragraph is being changed
to read:

Le paragraphe suivant est changé pour:

Specifications for Installation and Use:
dispenser for liquified propane motor
fuel that has a buried supply line from
storage to the dispenser shall be
installed with a product return line and
the product return line shall be equipped
with suitable connections so that it may
be used with a master meter at a rate of
45 L/M to return liquified propane to
storage.

Spécifications pour l'installation et
l'utilisation: Un distributeur de
propane liquéfié, pour les véhicules
moteurs, ayant une ligne d'alimentation
sous terre, du réservoir d'entreposage
au distributeur devra être installé avec
une ligne de retour du produit et
celle-ci devra être équipée de raccords
adéquats de façon à ce qu'elle puisse
être employée avec le compteur-étalon à
un régime de 45 L/M pour retourner le
propane liquéfié dans le réservoir.

Reference No.: G6953-N2-12

No. de référence: G6953-N2-12

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

NOV 4 1982

Chief
Laboratoires de la Métrieologie légale