



Consumer and
Corporate Affairs Canada
Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada
Métrieologie légale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION
S.WA-2067

OCT 20 1983

NOTICE OF APPROVAL

GASBOY - TRUCK REFUELLERS

Company: Gasboy of Canada Ltd.
430 Industrial Road
London (Ontario)
Canada,

Type of Device: Truck refueller.

Model Number: 153 SR

Rating: 45-225 litres per minute.

Application: For use in trade for dispensing and measuring gasoline and diesel for motor vehicles, they may be equipped with approved key controlled totalizers and an interlocked printer.

Description: This truck refueller incorporates the following components:

- 2-inch inlet line
- 1½-inch outlet line
- Gorman-Rupp Self-priming centrifugal pump, model 02D3X1
- Liquid Controls model A-8110 (Ass'y A8125) air eliminator
- Wilson float chamber
- Liquid Controls model M5- (Ass'y M1125), meter
- Veeder Root mechanical register.
- Gasboy recuperation chamber (Ass'y 26674).
- 1" Hose - 4.57 metres (15ft.) long.

AVIS D'APPROBATION

GASBOY - REVITAILLEURS POUR CAMIONS

Société: Gasboy of Canada Limited
430 Industrial Road
London (Ontario)
Canada,

Appareil: Ravitailleur pour camions.

N° de modèle: 153 SR.

Débit: 45-225 litres par minute.



Utilisation: Pour utilisation commercial aux fins de distribution et de mesurage d'essence et diesel pour les véhicules motorisés, ils peuvent être muni de totaliseurs à commande par clé approuvé et d'un imprimeur.

Description: Ce ravitailleur pour camions est constitué des éléments suivants:

- une entrée de 2 po.
- une sortie de 1½ po.
- une pompe centrifuge à auto-amorçage Gorman-Rupp, modèle 02D3X1
- un purgeur d'air de Liquid Controls, modèle A-8110 (montage A8125)
- chambre à flotteur, Wilson
- un compteur de Liquid Controls modèle M5, (montage M1125)
- un élément indicateur à engrenage de Veeder Root.
- chambre de récupération Gasboy (montage 26674).
- un boyau de 1" par 4.57 mètres (15 pieds) de long.

.../2

- 2 -



- 3 -

For all units which have a hose longer than 4.57 metres (15 ft.), and mounted on a hose reel, i.e. installations at marinas, airports, a quick-acting valve must be located on the outlet of the meter between the meter and the hose.

Toutes les unités dont le boyau a plus long que 4.57 mètres (15 pi.), lequel peut-être aménagé avec un dévidoir, i.e. installations tel que marinas, aéroports, une soupape à action rapide doit être posée à la sortie du compteur, entre le celui-ci et le boyau.

NOTE: A truck refueller may be called in, at a later date, for laboratory testing.

Required Markings: Truck refuellers shall bear a plate with the legend "Minimum delivery 180 litres" in letters of not less than 3 mm or 1/8 inch in height.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6953-G239

Remarque: Un ravitailleur de camions pourrait être demandé par le laboratoire pour d'autres essais, à une date ultérieure.

Inscriptions requises: Les ravitailleurs de camions doivent porter la mention "Livraison Minimale de 180 litres" inscrite en lettres d'au moins 3 mm ou 1/8 de pouce de hauteur.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

N° de référence: G6953-G239

W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

OCT 20 1983